



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificaat van Goedkeuring

uitgereikt aan

Energie Techniek B.V.

Rijndijk 130a, 2394 AK Hazerswoude-Rijndijk, Nederland

Bureau Veritas Certification verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Energie Techniek B.V. voldoen aan de eisen van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Energie Techniek B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op de bijlagen vermeld.

Norm

BRL 6000-AB d.d. 01/07/2016

BRL 6000-02 d.d. 01/07/2016

BRL 6000-03 d.d. 01/07/2016

inclusief de wijzigingsbladen d.d. 15/12/2020

Toepassingsgebied

- Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Initiële goedkeuringsdatum: **21 november 2018**

Vervaldatum vorige cyclus: **21 november 2021**

Certificatie/Hercertificatie audit datum: **26 oktober 2021**

Certificatie/Hercertificatie start datum: **24 december 2021**

Behoudens een voortdurende effectieve werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, is dit certificaat geldig tot: **21 november 2024**

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen naar: +31 (0) 88 450 5500.

Certificaatnummer: **NL024576** Versie: **1** Revisiedatum: **24 december 2021**

10.



Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BOUWBESLUITINGANG

BRL 6000-02

Bouwbesluitingang middelgrote elektrotechnische installaties (max. 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	

BRL 6000-03

Bouwbesluitingang grote elektrotechnische installaties ($> 3 \times 80A$) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
6.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4.	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7.	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Voldoet aan artikel 6.4	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Voldoet aan artikel 6.8, lid 1	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	Voldoet aan artikel 6.10, lid 1	



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

SPECIFICATIE 2)

Algemene beschrijving van de dienst

De gecertificeerde dienst betreft het ontwerpen en installeren van:

- elektrotechnische installaties van individuele woningen
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen
- middelgrote gasinstallaties ($\leq 0,5$ Bar en tot en met G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote gasinstallaties ($\leq 0,5$ Bar en > G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- leidingwaterinstallaties van individuele woningen
- leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Energie Techniek B.V.
- en zo nodig met:
- Bureau Veritas Certification